

Щитки осветительные ОЩВ

Структура условного обозначения

<u>ОЩ</u>	-	<u>Х</u>	<u>УХЛ</u>	,	<u>Х</u>	/	<u>Х</u>	А,	<u>Х</u>
<u>В</u>		<u>Х</u>	<u>4</u>		<u>Х</u>		<u>Х</u>		<u>Х</u>
		1	2		3		4		5

1. Количество автоматических выключателей.
2. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**4**) по ГОСТ 15050-69.
3. Номинальный ток вводного автомата.
4. Номинальный ток автоматов в групповой цепи.
5. Степень защиты по ГОСТ 15150-69:

IP31; IP54.