



Baumusterprüfbescheinigung

05113

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
23.520.33/03-155-112 Gom/Ow

Ausstellungsdatum:
21.04.2005

Produktbezeichnung: Stillstandswächter

Typ: PSWZ X1P (Bemessungsbetriebsspannung 24...240 V AC/DC)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage: 73/23/EWG „Niederspannungsrichtlinie“
89/336/EWG „EMV-Richtlinie“
GS-ET-20 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von
Sicherheitsschaltgeräten“ (2004-01)
DIN EN 60947-5-1 „Steuergeräte und Schaltelemente;
Elektromechanische Steuergeräte“ (2005-02)

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den Ausgangskontakten 13/14 und 23/24 erfüllen die Anforderungen der Kategorie 3 nach DIN EN 954-1 (1997-03).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (Maschinen).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

31.12.2009

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

