www.quantray.ru

НПО «AIS Quant-Ray Labs»

WWW





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

07-февраля 2022

PSS-1000-50-20 ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

2. Описание

Riabs

Изделие представляет из себя электронное устройство в форм-факторе корпусного прибора.

3. Применения

 Питание различных нагрузок, лазерных диодов и т.д.

1. Особенности

•

- Регулировка выходного напряжения от 0 до 50 В.
- Регулировка выходного тока от 0 до 20 А.
- Возможность установки защиты верхнего предела выходных тока, напряжения и мощности.
- Удобная индикация и настройка параметров
- Возможность записать до 10 режимов работы.

оглавление

PSS-1000-50-20 лабораторный блок питания1			
Оглавление			
1 TEXI	НИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	. 1	
1.1	СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ	. 2	
2 под	ЦКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ	. 2	
2.1	Подготовка к работе	. 2	
2.2	Описание основного экрана и меню настроек	. 3	
2.3	описание работы с устройством	. 3	

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр	Миним. значение	Типичн. значение	Макс. значение	
Напряжение питания, В (АС)	110	230	240	
Выходное напряжение, В	0	-	50	
Выходной ток, А	0	-	20	
Выходная мощность, Вт	0	-	1000	
Габариты, ДхШхВ, мм	330x160x135			



www.quantray.ru







НПО «AIS Quant-Ray Labs»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

07-февраля 2022

1.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ





13

1	Кнопка включения блока питания
2	Экран
3	«-» Клемма подключения нагрузки
4	«+» Клемма подключения нагрузки
5,6,7	Кнопки настройки и навигации
8	Кнопка активации выходной цепи
7	Энкодер
8	Предохранительный ключ доступа
9	Предохранительный замок
10	Кнопка включения генерации
11	Разъем подключения кабеля питания
12	Кнопка включения сетевого питания
13	Точка подключения заземления

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ

2.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1. Подключите к разъему 11 прибора кабель питания и включите его в сеть 230В.
- 2. Подключите при необходимости заземление к точке 13.
- 3. Подключите нагрузку к клеммам 3 и 4.
- 4. Включите сетевое питание кнопкой 12.
- 5. Включите прибор кнопкой питания 1.

3

www.quantray.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ais@quantray.ru

07-февраля 2022

2.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ЭКРАНА И МЕНЮ НАСТРОЕК

- А- установленное значение напряжения
- В- Установленное значение тока
- С- Значение напряжения на нагрузке
- D- Значение силы тока на нагрузке
- Е- Значение мощности на нагрузке
- F- Значение напряжения на силовой части устройства
- G- Индикатор блокировки устройства
- Н- Индикатор состояния устройства
- I- Режим работы блока питания
- J- Индикатор активации выхода
- К- Предустановленное значение напряжения
- L- Предустановленное значение тока
- М- Установка защиты по выходному напряжению
- N- Установка защиты по выходному току
- О- Установка защиты по выходной мощности
- Р- Уровень яркости экрана
- Q- Выбор предустановленного режима работы
- R- Выбор состояния выхода при включении прибора

2.3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

- Для включения или выключения выхода нажмите кнопку 8. В строках С, D и E отображаются напряжение, ток и мощность на выходе блока питания соответственно. При включенном состоянии выхода индикатор J будет зеленого цвета, при выключенном красного цвета.
- 2) Долгим нажатием на энкодер (более 2 сек) включится блокировка, отключающая все органы управления системой, разблокировка выполняется тем же образом.
- Нажатием на кнопку 5 включается настройка выходного напряжения, а на кнопку 7 выходного тока. Коротким нажатием на энкодер осуществляется переключение между разрядами числа, а поворотом энкодера устанавливается необходимое значение.
- При превышении тока нагрузки установленного значения индикатор I значение с «CV» на «CC», свидетельствуя о смене режима работы с «постоянное напряжение» на «постоянный ток».
- 5) Индикатор Н сигнализирует о состоянии выхода блока питания.
 - В нормальном состоянии индикатор будет в виде символа «√».
 - При срабатывании защиты по превышению напряжения на выходе символ сменится на «OVP».
 - При срабатывании защиты по превышению тока на выходе символ сменится на «ОСР».
 - При срабатывании защиты по превышению мощности на выходе символ сменится на «OPP».
 - При перегреве управляющей платы блока питания символ сменится на «ОТР».





WWW

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

07-февраля 2022

6) Для перехода в меню настроек нажмите кнопку 6.

www.quantray.ru

- 7) Навигация по меню настроек осуществляется кнопками 5 и 6 для перемещения вверх и вниз соответственно. Выход из меню настроек выполняется нажатием на кнопку 6.
- 8) Для выбора параметра, который необходимо изменить нажмите на энкодер. Изменение значений выполняется следующим образом: короткое нажатие на энкодер осуществляет переключение между разрядами числа (если параметр числовой), а поворот энкодера устанавливает необходимое значение. Для возвращения к навигации по меню настроек, однократно нажмите кнопку 6.
- 9) Строчки К и L отвечают за настройку необходимых значений выходных напряжения и тока.
- 10) Строчки М, N и О отвечают за настройку защиту по превышению выходного напряжения, тока и мощности соответственно.
- 11) Строчка Р отвечает за настройку яркости подсветки экрана.
- 12) Строчка Q отвечает за выбор и сохранение режима работы (есть возможность сохранить до 10 режимов).
 - Выберете необходимый режим от МО до М9, затем • нажмите однократно кнопку 6.
 - При помощи кнопок навигации 5 и 7 перейдите к необходимому параметру и нажмите однократно энкодер.
 - Выставьте необходимое значение параметра для этого режима и длительным нажатием на кнопку 6 (более 2 сек) произойдет запись параметра в память

устройства. О успешной записи просигнализирует индикатор S названием режима, для которого была выполнена запись.

- Активация необходимого режима осуществляется на основном экране. Длительным нажатие кнопки 6 (более 2 сек) вызывается функция выбора режима и появляется индикатор S с названием режима.
- Поворотом энкодера выберете необходимый режим и подтвердите выбор однократным нажатием кнопки 6.
- Также есть возможность быстрого вызова режима М1 длительным нажатием кнопки 5 (более 2 сек), или режима М2 длительным нажатием кнопки 7 (более 2 сек).
- По умолчанию при включении блока питания включается режим МО.
- 13) Строчка R отвечает за настройку режима работы блока питания при его включении кнопкой 1. Если выбран режим «OFF», то при включении блока питания клеммы 3 и 4 будут обесточены. Если выбран режим «ON», то при включении блока питания на клеммах 3 и 4 будет напряжение, а также будут действовать все настройки, которые были установлены до предыдущего выключения блока питания.
- 14) Для того, чтобы все измененные настройки были записаны в энергонезависимую память устройства необходимо вернуться на основной экран.



4



ais@quantray.ru

