

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Crydom Company, 6015 Obispo Avenue, USA Long Beach, CA 90805

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- MEX Tijuana

Statistik/Statistics

1

Aktenzeichen/File

14599-4941-1007/A1E TB4/bm/ts

Datum/Date

21.12.1994

Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-Reg.-Nr. 10139

Es ist das umseitig unter Nummer 4.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

An der mit xxx markierten Stelle wird der Zusatz 10139 eingetragen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 21.12.1994 genannt.

Beschreibung

Übertrag

22,5

Fortsetzung von Blatt 2

Typenbezeichnung

Nennbetriebsstrom
(unter Zugrundelegung
der Derating Kurve)

EZE 240D12	12 A
EZE 240D12S	12 A
EZE 240D12R	12 A
EZE 240D12RS	12 A
EZE 240D18	18 A
EZE 240D18S	18 A
EZE 240D18R	18 A
EZE 240D18RS	18 A

Nennbetriebsspannung:	AC	240 V
Nennsteuerspannung:	DC	15,0 V bis 32,0 V

Die Trennung zwischen den Steuerkreisen und den Hauptstromkreisen entspricht den Bedingungen, die an eine verstärkte Isolierung gestellt werden.

Die Trennung erfolgt durch ein Opto-Elektronisches Koppellement (siehe Anlage Nr. 2).

22,5

Fortsetzung auf Blatt 4