

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

ETA Elektrotechnische Apparate GmbH, Industriestraße 4 – 8, 90518 Altdorf

Fortigungsstätte/Place of manufacture

-AA- 90518 Altdorf
-AB- 92366 Hohenfels

Statistik/Statistics

32 -/10.01.1997

Aktenzeichen/File

2527-4403-8002/A1B KW1/Kö-k

Datum/Date

1997-02-07

VDE-Zeichen / VDE Mark :



Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 von 1997-02-07 genannt.
The conditions to use the mark are referred to on page 1 of 1997-02-07.

Übertrag /transfer: **50,0**

Geprüft nach **DIN EN 60934:1994 + A1 (VDE 0642/04.95)**

Geräteschutzschalter

Bezeichnung:	Typ	127-.. (41-27-)	4,0
		157-.. (41-57-)	4,0
		158-.. (41-58-)	4,0
		2-5000-.. (45-000-)	4,0
		2-5700-.. (45-700-)	4,0



Bemessungsbetriebsspannung:	AC 250 V	DC 28 V
Bemessungsstrom:	0,05 – 25 A	0,05 – 25 A
Bemessungsisolationsspannung:	250 V	
Bemessungsfrequenz:	50/60 Hz	
Elektrische Lebensdauer:	5000 Schaltspiele	
Anzahl der Pole:	1	
Auslöseart:	T0	
Grad der Auslösung:	Freiauslösung (positiv)	
Betätigungsart:	R,M	
Kennlinie:	siehe Anlage	
Verschmutzungsgrad:	2	
Überspannungskategorie:	II	
Anbringungsart:	Einbau	
Einbaulage:	beliebig	

Weitere Angaben: **Anlage Nr. 3**

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit ihren Änderungen.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung KW

Summe der
Jahresgebühren-
Einheiten **70,0**
Total annual fee units

 i. A. 

VDE Testing and Certification Institute · Institut VDE d'Essais et de Certification