

Опросный лист на разъединители серии ПРВТ-10 (20) кВ

Почтовый адрес и
реквизиты покупателя:
Заказчик:
Контактный телефон:
E-mail:

Предохранитель-разъединитель выхлопного типа - ПРВТ, на номинальное напряжение 10 кВ с фарфоровой изоляцией (III степень загрязнения) и 20 кВ с полимерной изоляцией (II степень загрязнения).

Работоспособность ПРВТ обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°C;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм

	Параметры	Варианты исполнения		Значение заказа
1.	Тип изолятора	Фарфоровый		
		Полимерный		
2.	Тип заменяемого элемента (плавкой вставки)	К (быстрого срабатывания)		
		Т (медленного срабатывания)		
3.	Номинальный ток заменяемого элемента (плавкой вставки), А	2; 3,2; 5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 80; 100; 125; 160; 200		
4.	Комплекты монтажных частей*, шт.	КМЧ №1	Траверса ТМ13-1 с хомутами для установки на ж/б опоры	
		КМЧ №2	Траверса ТМ13-2 с хомутами для установки на ж/б опоры	
		КМЧ №3	Траверса ТМ13-3 с болтами для установки на дер. опоры	
		без КМЧ		
5.	Оперативная штанга, шт.	ШО-35 L-5,8 (Электроприбор)		
		ШЭУ-15-3-3,8Д (Техношанс) L _{max.} = 3800 мм.		
		ШЭУ-10-5-6,6ДКФ (Техношанс) L _{max.} = 6600 мм.		
6.	Дополнительные требования к заказу			
7.	Кол-во 3-х полюсных комплектов ** ПРВТ для заказа, шт.			

* в соответствии с типовым проектом: шифр 13.12122 ООО «АРМАТЕХ»

** в комплект входит: полюс ПРВТ – 3 штуки; держатель предохранителя – 4 штуки; плавкая вставка – 5 штук.

Дата:



должность ответственного от заказчика

подпись

Фамилия И.О.