

ООО «НПО « ГОРИЗОНТ ПЛЮС»

«Утверждаю»

Генеральный директор

_____ Н. Ю. Гребенщиков

_____ 2018 г.

Преобразователи измерительные силы тока

ПИТ-*-УА-Б14, ПИТ-***-У-4/20-Б14**

Руководство по эксплуатации

ЯЛНИ.411521.005 РЭ

г. Истра, Московская обл.

Содержание

	Стр.
1. Введение	3
2. Назначение и область применения	3
3. Основные технические характеристики	4
4. Комплектность	6
5. Устройство и работа изделия	6
6. Указание мер безопасности	7
7. Порядок установки и работы	7
8. Проверка технического состояния.	7
9. Маркирование, пломбирование, упаковка	8
10. Транспортировка и хранение	8
11. Гарантии изготовителя	8
Приложение 1. Схема включения преобразователей	9

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими характеристиками и правилами эксплуатации преобразователей измерительных силы тока ПИТ-УА-Б14, ПИТ-У-4/20-Б14 (далее преобразователи ПИТ-У).

2. Назначение и область применения

2.1. Назначение.

Преобразователи силы тока измерительные ПИТ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода:

- ПИТ- *** -УА- преобразуют мгновенные значения силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональные значения силы тока
- ПИТ- ***-У - 4/20 – преобразуют среднеквадратичные значения силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональную силу тока, соответствующую требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 ».

Где *** - указывается верхний предел преобразования силы тока в амперах.

Литера «Б» в названии означает, что преобразователь предназначен для монтажа в блок.

Цифра после литеры «Б» означает величину диаметра отверстия в корпусе преобразователя под токовую шину, в миллиметрах.

2.2. Область применения.

Преобразователи ПИТ-У предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

По условиям эксплуатации преобразователи соответствуют группе 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным с диапазоном рабочих температур и влажности до 90 % при 25° С. Все преобразователи используют внешние источники питания.

Преобразователи изготавливаются на три диапазона рабочих температур.

3. Технические характеристики.

3.1. Основные технические характеристики преобразователей ПИТ-***-УА-Б14.

Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф:	20	50	100	150	200	300
Сила тока на выходе при номинальном токе на входе, мА	10	25	50	75	50	75
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом	600	240	120	80	120	80
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % не более	±1,0	±1,0	±0,7	±0,7	±0,7	±0,5
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С	±1,5 ±2,0 ±2,5			±1,0 ±1,5 ±2,0		±0,5 ±0,7 ±1,0
Частота преобразуемой силы тока, кГц	0- 100					
Время установления выходного сигнала не более, с	0,00001					
Время установления рабочего режима не более, с	60					
Время непрерывной работы, не менее, ч.	Неогр.					
Время перегрузки по входу, полторократный номинальный ток	Неогр.					
*Напряжение питания, Up, В	± от 14,25 до 15,75 (+ от 22,8 до 25,2)					
Ток потребления по цепи питания не более, мА	25	40	65	90	65	90
Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В	6000					
Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм	5					
Диаметр отверстия под токовую шину, мм	14					
Габаритные размеры, не более, мм	70x55x34					
Масса., не более,г	200					

3.2. Основные технические характеристики преобразователей ПИТ-***-У-4/20-Б14.

Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф:	20	50	100	150	200	300
Сила тока на выходе при нулевом входном токе, мА	4,0					
Сила тока на выходе при номинальном входном токе, мА	20					
Сопротивление нагрузки максимальное, Ом на общую шину на источник «- Упит»	500 1250					
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % не более	±1,3	±1,3	±1,3	±1,3	±1,3	±1,3
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С	±1,5 ±2,0 ±2,5					±0,5 ±0,7 ±1,0
Частота преобразуемой силы тока, кГц	0- 100					
Время установления выходного сигнала не более, с	1,0					
Время установления рабочего режима не более, с	60					
Время непрерывной работы, не менее, ч.	Неогр.					
Время перегрузки по входу, полуторократный номинальный ток	Неогр.					
*Напряжение питания, Уп, В	± от 14,25 до 15,75 (+ от 22,8 до 25,2)					
Ток потребления по цепи питания не более, мА	50	65	90	115	90	115
Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В	6000					
Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм	5					
Диаметр отверстия под токовую шину, мм	14					
Габаритные размеры, не более, мм	70x55x34					
Масса., не более,г	200					

*Примечание. По согласованию с разработчиком, допускается питание преобразователей от однополярного источника.

Нормальные условия применения	Температура окружающего воздуха $20\pm 5^{\circ}\text{C}$; относительная влажность 30...80%; атмосферное давление 650... 800 мм рт. ст.
Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном)	Температурная группа А 0...+70° С; Температурная группа В -10...+70° С; Температурная группа С -40...+70° С; Относительная влажность до 90% при 25° С; Атмосферное давление 650...800 мм. рт. ст.

По устойчивости к условиям транспортирования преобразователи соответствуют группе «3» по ГОСТ 22261-94.

4. Комплектность.

Преобразователь ПИТ-У	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

5. Устройство и работа изделия.

5.1. Конструкция.

Преобразователи состоят из замкнутого магнитопровода с обмоткой, датчиком Холла в его зазоре и печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, размещенных в изолированном корпусе.

Конструкция преобразователей предусматривает механическое крепление.

Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием

5.2. Работа изделия.

Ток, протекающий через шину, наводит в магнитопроводе магнитную индукцию. Установленный в зазоре магнитопровода датчик Холла преобразует напряженность магнитного поля в зазоре в пропорциональное напряжение соответствующего знака.

В преобразователях используется компенсационная схема преобразования. Усиленный сигнал датчика Холла подается в обмотку, компенсирующую магнитное поле измеряемого тока, текущего по входной шине, пропущенной в отверстие магнитопровода. Датчик Холла работает как элемент сравнения в очень узкой области характеристики преобразования, чем достигается малая нелинейность преобразования и низкая зависимость от индивидуального разброса параметров датчиков Холла. Компенсирующий ток является одновременно выходным током преобразователя.

В преобразователях со стандартным интерфейсом «токовая петля 4-20 мА» (окончание обозначения 4/20, описанная выше схема обработки сигнала, дополнена детектором истинных среднеквадратических значений (True RMS). Сигнал, выделенный схемой получения линейного токового выхода, преобразуется этим детектором в положительное напряжение, значение которого пропорционально истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока. Схема передатчика токового интерфейса «токовая петля 4-20 мА», формирует из этого напряжения выходной токовый сигнал, пропорциональный истинному среднеквадратичному значению силы измеряемого тока.

6. Указание мер безопасности.

- 6.1. При работе с преобразователями необходимо соблюдать требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.
- 6.2. К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.
- 6.3. Подключение выводов устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7. Порядок установки и работы.

- 7.1. Подключение преобразователя производится согласно схемам включения, приведенным в приложении 1.
Пропустить шину с измерительным проводом через отверстие в корпусе преобразователя.
Подключить нагрузку. Подключить питание.
- 7.2. Включение преобразователя производится путём подачи питания. Время установления рабочего режима не превышает 1 мин.

8. Проверка технического состояния.

- 8.1. Техническое состояние преобразователей оценивается внешним осмотром.
- 8.2. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.
- 8.3. В процессе работы преобразователи не требуют технического обслуживания.

9. Маркирование, пломбирование, упаковка.

- 10.1. На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
 - обозначение преобразователя;
 - изображение знака утверждения типа;
 - вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение ;
 - заводской номер изделия;
- 10.2. В свидетельстве о приемке преобразователя, принятого ОТК, указывается знак контролёра.
- 10.3. Преобразователи поставляются в комплектности согласно п.4, упакованными в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

10. Транспортировка и хранение.

- 11.1. Преобразователи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:
- температура окружающего воздуха минус 50 ÷ +50° С;
 - относительная влажность воздуха 95 % при 25° С;
 - атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 86 ÷ 106 (650 ÷ 800);
 - транспортная тряска, ударов в минуту 80 ÷ 120;
 - ускорение м/с² 30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий допускается без транспортной тары.

- 11.2. Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при температуре 25° С.


В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

11. Гарантии изготовителя.

- 11.1. Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу преобразователей в течение 24 месяцев со дня продажи,
- 11.2. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:
143500, г. Истра-2 Московской области, ул.Панфилова, 51А,
ООО «НПО «ГОРИЗОНТ ПЛЮС»
тел. (929) 924-79-27.

Приложение 1.

Схема включения преобразователя ПИТ-УА, ПИТ-У-4/20.



1. Преобразователь.
2. Источник питания.
3. Миллиамперметр.
4. При питании преобразователя от однополярного источника питания контакт $-U_n$ не задействован.